


### FORMATO ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS

Centro de Trabajo: CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA"

Fecha: 16/08/2018

SUMINISTROS	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Hace falta dotar los pisos y areas de Implementos necesarios para atención de emergencias. No se cuenta con elementos de rescate.
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de su Organización?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<b>Promedio Suministros</b>											<b>0</b>		
EDIFICACIONES	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo estructural?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5	Los ventanales no cuentan con película de seguridad.
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Se cuenta con señalización de emergencias y con iluminación alterna
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Ya se definieron se encuentran en el documento plan de emergencias
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	los ventanales de todas las instalaciones no cuentan con película de seguridad.

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	En la mayoría de las áreas no se encuentran anclados.	
<b>Promedio Edificaciones</b>										<b>0,50</b>		
EQUIPOS	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	La amenaza principal es por incendio por lo cual se cuenta con equipos portátiles contraincendio y red hidraulica contra incendios
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Se cuenta con vehiculos de la empresa para la atencion de emergencias y ambulancia de la ARL
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Los programas existen pero no son eficientes en virtud a dificultades en los procesos de contratación.
<b>Promedio Equipos</b>										<b>1,00</b>		
<b>SUMA TOTAL DE PROMEDIOS</b>										<b>1,50</b>		

### CALIFICACION

<u>EVENTO</u>	<u>FORMA DE CALIFICAR</u>	<u>VALORACION PROMEDIO</u>
<b>SUMINISTROS EDIFICACIONES EQUIPO</b>	Calificar <b>SI</b> = 1, <b>NO</b> = 0 con 2 decimales como Maximo. Promedio: Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto	<b>MALO</b> 0.00 - 0.33 <b>REGULAR</b> 0.34 - 0.67 <b>BUENO</b> 0.68 - 1.00
<b>SUMA TOTAL DE PROMEDIOS</b>	Calificación = Promedio Suministros + Promedio Edificaciones + Promedio Equipo	<b>ALTA</b> 0.0 - 1.00 ≈ <b>ROJO</b> <b>MEDIA</b> 1.01 - 2.00 ≈ <b>AMARILLO</b> <b>BAJA</b> 2.01 - 3.00 ≈ <b>VERDE</b>

M4FH0707F07