


**FORMATO ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS**

**Centro de Trabajo: CENTRO CONTROL MODELIA**

**Fecha: 06/11/2018**

SUMINISTROS	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5	Continuar con la recarga de extintores
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de su Organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5	Se dispone de (1) camilla de madera la cual no esta anclada, se sugiere dotar de (2) camillas a la sede con arnes e inmovilizador cervical y su debida señalización y ubicarlas en puntos estrategicos dando alcance para toda la sede.
<b>Promedio Suministros</b>											<b>0,5</b>	
EDIFICACIONES	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo estructural?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Ninuguna de las puertas ni muros son contra fuego y ninguna de las ventanas ni ventanales cuentan con película de seguridad.
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	La ruta de evacuación actual debe ser cambiada ya que genera riesgo en el momento de la evacuación por ventanales sin película de seguridad y 2 torres de energia durante el recorrido. Es necesario suministrar señalización de ruta de evacuación ya que la existente no es suficiente y esto no hace claridad en la hora de realizar una evacuación.
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5	El espacio esta ubicado pero falta ser señalizado
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Las ventanas ni ventanales de toda la instalacion no cuentan con película de seguridad, generando un riesgo alto ya que caasi toda la estructura contiene ventanales.

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	En la mayoría de las áreas no se encuentran anclados.	
<b>Promedio Edificaciones</b>										<b>0,07</b>		
EQUIPOS	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Se dispone de un sistema de alarma, a la cual se le debe realizar mantenimiento, para verificar su funcionamiento.
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Se cuenta con vehiculos de la empresa para la atencion de emergencias.
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5	Se dispone de un programa unicamente para la recarga de extintores, es necesario implementar un programa de mantenimiento para gabinetes contra incendio verificando su funcionamiento y asegurando su efectividad en caso de una emergencia
<b>Promedio Equipos</b>										<b>0,92</b>		
<b>SUMA TOTAL DE PROMEDIOS</b>										<b>1,49</b>		

### CALIFICACION

<u>EVENO</u>	<u>FORMA DE CALIFICAR</u>	<u>VALORACION PROMEDIO</u>
<b>SUMINISTROS EDIFICACIONES EQUIPO</b>	Calificar <b>SI</b> = 1, <b>NO</b> = 0 con 2 decimales como Maximo. Promedio: Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto	<b>MALO</b> 0.00 - 0.33 <b>REGULAR</b> 0.34 - 0.67 <b>BUENO</b> 0.68 - 1.00
<b>SUMA TOTAL DE PROMEDIOS</b>	Calificación = Promedio Suministros + Promedio Edificaciones + Promedio Equipo	<b>ALTA</b> 0.0 - 1.00 ≈ <b>ROJO</b> <b>MEDIA</b> 1.01 - 2.00 ≈ <b>AMARILLO</b> <b>BAJA</b> 2.01 - 3.00 ≈ <b>VERDE</b>

M4FH0707F07