

FORMATO ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS
Centro de Trabajo: PRADO VERANIEGO
Fecha: 08/10/2018

SUMINISTROS	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	No se cuenta con elementos de rescate, se recomienda dotar cada uno de los pisos con linternas y mascararas contra humo, en caso de emergencia.	
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de su Organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	Hace falta anclar las camillas en cada uno de los pisos con su debida señalización.	
Promedio Suministros											0,5		
EDIFICACIONES	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo estructural?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	No se tiene información sobre el tipo de edificación.
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras características de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Ninuguna de las puertas ni muros son contra fuego y los ventanales no cuentan con película de seguridad.
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	No se cuenta con iluminación alterna
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5	Unicamente se tienen identificados los espacios de punto de encuentro						
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	los ventanales de todas las instalaciones no cuentan con película de seguridad.
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	En la mayoría de las áreas no se encuentran anclados.
Promedio Edificaciones											0,14		

EQUIPOS	RESPUESTA		APROPIADO		NECESARIO		OPERATIVO		UBICADO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	No se tiene la certeza de que este en funcionamiento, por lo cual se sugiere realizar pruebas.
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Se cuenta con vehiculos de la empresa para la atencion de emergencias.
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Continuar con el pregrama de mantenimiento preventivo.
Promedio Equipos											0,75	
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS											1,39	

CALIFICACION

<u>EVENTO</u>	<u>FORMA DE CALIFICAR</u>	<u>VALORACION PROMEDIO</u>
SUMINISTROS EDIFICACIONES EQUIPO	Calificar SI = 1, NO = 0 con 2 decimales como Maximo. Promedio: Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto	MALO 0.00 - 0.33 REGULAR 0.34 - 0.67 BUENO 0.68 - 1.00
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS	Calificación = Promedio Suministros + Promedio Edificaciones + Promedio Equipo	ALTA 0.0 - 1.00 ≈ ROJO MEDIA 1.01 - 2.00 ≈ AMARILLO BAJA 2.01 - 3.00 ≈ VERDE

M4FH0707F07