


Decisión

Acepta esta asignación?

- SI
 NO

	<h2 style="margin: 0;">CORRESPONDENCIA DOCUMENTO DE ENTRADA</h2>	<p style="margin: 0;">RADICACION E-2022-051337 22/06/2022 12:08 p. m. Revision Asignacion Fecha de Plazo: 14/07/2022</p>
---	--	--

Información de Radicación

Nombre del Remitente: Secretaría Distrital de Salud	
Datos de Correspondencia	Datos de Residencia
País:	País:
Departamento:	Departamento:
Ciudad:	Ciudad:
Dirección de correspondencia: 0	Dirección de Residencia:
PQR: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	
Correo Electronico: blrio@saludcapital.gov.co	
Tipo Servicio	Cuenta Contrato:
Telefono: 3649090 Ext. 9344	Cuenta Interna:
Asunto: SOLICITUD CERTIFICACIÓN SANITARIA CALIDAD DEL AGUA 2021 Radicado SDS 2022ER10097	
Centro Gestor: 3050001 ▾	Área: Dirección Unidad Apoyo Técnico Servicio al Cliente ▾
Tipo de Solicitud S: Solicitud	Contacto en SAP:
Consecutivo Externo:	Documento referenciado: Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 9:06 a. m.
Número de Folios: 7	Requiere radicado de respuesta CORI: <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
laponte@acueducto.com.co
Teléfono: 3447342

De: Brenda Lucia, del Rio Castellar <blrio@saludcapital.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 9:06 a. m.
Para: Liliana Aponte Pareja <laponte@acueducto.com.co>
Cc: Luis Francisco Castiblanco Gonzalez <lfcastiblanco@acueducto.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CERTIFICACIÓN SANITARIA CALIDAD DEL AGUA 2021 | Radicado SDS 2022ER10097

Bogotá D.C

Señora
LILIANA APONTE PAREJA
Profesional Especializado
Dirección Apoyo Técnico
Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
laponte@acueducto.com.co
Teléfono: 3447342

Asunto: remisión concepto sanitario Persona Prestadora EAAB - Radicado SDS
2022ER10097

Respetada Liliana,

Cordial saludo, en atención a la petición allegada a este ente territorial, a través de numero de radicado relacionado en el asunto, mediante el cual se solicita documentación para reporte al Sistema Único de Información (SUI), relacionada con la prestación de los servicios de acueducto, de manera atenta, en respuesta a la solicitud, se adjunta el concepto sanitario para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B).

Lo anterior, en cumplimiento de la Resolución 082 de 2009 y demás normas del sector.

Cordialmente,

BRENDA DEL RÍO CASTELLAR
CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Secretaría Distrital de Salud
Tel: (571) 3649090 Ext. 9344

De: Liliana Aponte Pareja <laponte@acueducto.com.co>

Departamento: 11 - BOGOTA D.C.	Municipio: 11001 - BOGOTA D.C.	Fecha de Visita: 2021/12/31 09:00:00
Nombre Autoridad Sanitaria: Secretaría Distrital de Salud		
Numero consecutivo de acta de visita: 46048	Fecha visita anterior: 2021-12-31 09:00:00.000	Se anexa copia acta de visita anterior: Si
Concepto: Favorable	Nombre de Quien realizó la visita anterior: Oscar Beltrán Ruiz	
Se establecieron plazos para la Ejecución de Requerimientos: Si	Se dispuso un plan de mejoramiento: Si	Numeró total de Habitantes del municipio: 7834167
Número total de viviendas resto: 6650	Número total de viviendas casco urbano: 2516869	

1. PERSONA PRESTADORA (p.p)

Nombre: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P	Nit: 899999094-1	Identificación sin Nit:
Departamento: 11 - BOGOTA D.C.	Municipio: 11001 - BOGOTA D.C.	Localidad: 11001000 - BOGOTA, D.C.
Otras Localidades Atendidas: BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C.		
Representante Legal - Cargo: CRISTINA ARANGO OLAYA - Gerente general	Correo Electrónico: laponte@acueducto.com.co	
Dirección: CALLE 24 # 35 -15	Teléfono: 3447000	Nombre de la Planta de Potabilización: PLANTAS E.A.A.B - E.S.P (WIESNER, TIBITOC, EL DORADO, YOMASA, LA LAGUNA, VITELMA)
Caudal de Diseño: 24925	Caudal Tratado Actualmente: 18819,4	Tipo de fuente de Abastecimiento: Embalse,Rio,Quebrada
Otras plantas operadas por la P.P: PLANTA FRANCISCO WIESNER, TIBITOC, EL DORADO , YOMASA, LA LAGUNA	Suscriptores atendidos por la P.P: 1957666	
Población atendida por la P.P: 5559771	Longitud total de la red de Distribución: 35279,24 km	


RESULTADOS DE LOS ÍNDICES QUE EVALÚAN LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR PERSONA PRESTADORA

IRCApp	IRABApp	BPSpp
Inviabile Sanitariamente 80.1 A 100	Riesgo muy alto 70.1 A 100	Riesgo muy alto 71 A 100
Riesgo Alto 35.1 A 80	Riesgo Alto 40.1 A 70	Riesgo Alto 41 A 70
Riesgo Medio 14.1 A 35	Riesgo Medio 25.1 A 40	Riesgo Medio 25 A 40
Riesgo Bajo 5.1 A 14	Riesgo Bajo 10.1 A 25	Riesgo Bajo 11 A 24
Sin Riesgo 0 A 5.0	Sin Riesgo 0 A 10	Sin Riesgo 0 A 10
Resultado: Sin Riesgo 0,536225	Resultado: Sin Riesgo 0	Resultado: Riesgo Bajo 11

CONCEPTO SANITARIO POR PERSONA PRESTADORA

Puntaje = 0.50 x IRCApp + 0.20 x IRABApp + 0.30 x BPSpp = 3,5681 Puntos	
Se expide Concepto Sanitario Favorable cuando el puntaje ponderado está entre: 0.00 - 10.00	
Se expide Concepto Sanitario Favorable con Requerimiento cuando el puntaje ponderado está entre: 10.1 - 40	
Se expide Concepto Sanitario Desfavorable cuando el puntaje ponderado está entre: 40.1 - 100	
SE EMITE CONCEPTO SANITARIO:	Favorable

Observaciones: EL REGISTRO CARGADO DE LA INSPECCIÓN SANITARIA CORRESPONDE AL CONSOLIDADO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS REALIZADAS A LA PERSONA PRESTADORA DURANTE EL AÑO 2021. EN EL AÑO 2021 SE REALIZÓ UN TOTAL DE 10 BPS's, A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., CORRESPONDIENTES A DOS POR PLANTA DE TRATAMIENTO (WIESNER, TIBITOC, EL DORADO, YOMASA Y LA LAGUNA). ESTE REPORTE DE BPS SE DA PARA GENERAR LOS CÁLCULOS NECESARIOS PARA EL IRABA Y CONCEPTO SANITARIO DEL AÑO 2021. LAS MUESTRAS PARA EL CÁLCULO DEL IRCA PARA EL AÑO 2021 DE LA PERSONA PRESTADORA FUERON CARGADAS A LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN CON CÓDIGO ASIGNADO POR EL APLICATIVO: 20165 - PLANTAS E.A.A.B ' E.S.P (WIESNER, TIBITOC, EL DORADO, YOMASA, LA LAGUNA, VITELMA)

Nombre y cargo del funcionario de la autoridad sanitaria que diligenció el formulario en oficina	Firma	Fecha
BRENDA LUCIA DEL RÍO CASTELLAR Profesional Especializado		18/04/2022

Fuente: Sistema de Información para Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP), Instituto Nacional De Salud, 2022.